


CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com


 ISO N° 032A ENAS N° 016P
 SGA N° 032D ISP N° 049E
 SCR N° 033F LAB N° 0096
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento
 EA, IAF, e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
 Recognition Agreements

CSI
 CERT


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/015/02

CERTIFICATO UE DI CONFORMITA'

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si certifica che la Società/we certify that the Company

MADAS S.r.l.
Via Moratello, 5/6/7 - 37045 SAN PIETRO DI LEGNAGO (VR) - ITALY

ha progettato e mantiene un controllo di progettazione e fabbricazione conforme all'Allegato I e alla procedura del Modulo D1, Allegato III della Direttiva 2014/68/UE, allo scopo di produrre e testare

has implemented, operates and maintains a design and fabrication control in compliance with the Annex I and with the Procedures of Module D1, Annex III of the 2014/68/EU Directive, for manufacturing and testing

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA A RIARMO MANUALE

NORMALLY OPEN MANUAL RESET SOLENOID VALVE

Tipo/Type: M16/RMO N.A., M16/RM N.A., M16/RMO N.A. EEX, M16/RM N.A. EEX, MBA/RMO N.A., MBA/RM N.A., M16/HRM N.A., M16/RMC N.A., M16/RMCS N.A.

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

 PS_{min} 0 barg; PS_{max} 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C; Gr. Fl. 1; Cat. II

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.

The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking, followed by the Notified Body identification number.

CE 0497

30/05/2002

 Prima emissione
 First issue

29/05/2017

 Ultima emissione
 Latest issue

29/05/2020

 Scadenza
 Expiring

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product