

CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com

**ACCREDIA**  
 ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

 SGQ N° 032A      EMAS N° 016P  
 SGA N° 032D      ISP    N° 049E  
 SCR N° 033F      LAB   N° 0096  
 PRO N° 032B      FSM   N° 0154

 Membri dell'Accordi di Mutuo Riconoscimento:  
 EA, IAF, e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
 Recognition Agreements


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/016/02

## CERTIFICATO UE DI CONFORMITA'

### EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si certifica che la Società/we certify that the Company

### MADAS S.r.l.

#### Via Moratello, 5/6/7 - 37045 SAN PIETRO DI LEGNAGO (VR) - ITALY

ha implementato e mantiene un Sistema di Qualità Totale e controllo della Progettazione che garantisce la conformità al Progetto esaminato, Certificato PED PED/0497/016-1/03, con particolare sorveglianza della verifica finale che garantisce la conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e alle procedure del Modulo H1, Allegato III della Direttiva 2014/68/UE, allo scopo di produrre e collaudare

*has implemented and maintains a Total Quality System and control of the Design Type in compliance with the Design Examination, Certificate PED/0497/016-1/03, with final product inspection and testing of the products concerned in compliance to the Essential Safety Requirements and to the Procedures of Module H1, Annex III of the 2014/68/EU Directive, for manufacturing and testing*

## ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA A RIARMO MANUALE

### NORMALLY CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVE

**Tipo/Type:** M16/RMO N.C., M16/RM N.C., M16/RMO N.C. EEX, M16/RM N.C. EEX, M16/RMO NA/NC, MBA/RMO N.C., MBA/RM N.C., M16/HRM N.C., M16/RMC N.C.

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.

*The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking, followed by the Notified Body identification number.*

# CE 0497

30/05/2002

 Prima emissione  
 First issue

29/05/2017

 Ultima emissione  
 Latest issue

29/05/2020

 Scadenza  
 Expiring

Ing. P. Fumagalli


B.U. Prodotto / B.U. Product

CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com


 SGQ N° 032A EMAS N° 016P  
 SGA N° 032D ISP N° 049E  
 SCR N° 033F LAB N° 0006  
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF, e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
 Recognition Agreements


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/016-1/03

## CERTIFICATO UE DI ESAME DEL PROGETTO

### CERTIFICATE OF EU DESIGN EXAMINATION

 Si certifica che la Società/*we certify that the Company*

### MADAS S.r.l.

### Via Moratello, 5/6/7 - 37045 SAN PIETRO DI LEGNAGO (VR) - ITALY

 esaminata la domanda di Esame UE del Progetto di  
*Assessed the application for EU Design Examination of*

## ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA A RIARMO MANUALE

### NORMALLY CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVE

 Tipo/Type: M16/RMO N.C., M16/RM N.C., M16/RMO N.C. EEX, M16/RM N.C. EEX, M16/RM NA/NC,  
 MBA/RMO N.C., MBA/RM N.C., M16/HRM N.C., M16/RMC N.C.

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

 PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 6 barg; TS<sub>min</sub> -20 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C; Gr. Fl. 1; Cat. II

 ha progettato l'Attrezzatura secondo le disposizioni della Direttiva 2014/68/UE  
*has designed the Equipment in compliance with the requirements of the 2014/68/EU Directive*

# CE 0497

27/06/2003

 Prima emissione  
*First issue*

29/05/2017

 Ultima emissione  
*Latest issue*

29/05/2020

 Scadenza  
*Expiring*