

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

 SGQ N° 032A EMAS N° 016P
 SGA N° 032D ISP N° 049E
 SCR N° 033F LAB N° 0096
 PRO N° 032B FSM N° 0154

 Membri dell'Accordi di Mutuo Riconoscimento:
 EA, IAF, e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
 Recognition Agreements


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/016/02

CERTIFICATO UE DI CONFORMITA'

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si certifica che la Società/we certify that the Company

MADAS S.r.l.

Via Moratello, 5/6/7 - 37045 SAN PIETRO DI LEGNAGO (VR) - ITALY

ha implementato e mantiene un Sistema di Qualità Totale e controllo della Progettazione che garantisce la conformità al Progetto esaminato, Certificato PED PED/0497/016-1/03, con particolare sorveglianza della verifica finale che garantisce la conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e alle procedure del Modulo H1, Allegato III della Direttiva 2014/68/UE, allo scopo di produrre e collaudare

has implemented and maintains a Total Quality System and control of the Design Type in compliance with the Design Examination, Certificate PED/0497/016-1/03, with final product inspection and testing of the products concerned in compliance to the Essential Safety Requirements and to the Procedures of Module H1, Annex III of the 2014/68/EU Directive, for manufacturing and testing

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA A RIARMO MANUALE

NORMALLY CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVE

Tipo/Type: M16/RMO N.C., M16/RM N.C., M16/RMO N.C. EEX, M16/RM N.C. EEX, M16/RMO NA/NC, MBA/RMO N.C., MBA/RM N.C., M16/HRM N.C., M16/RMC N.C.

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.

The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking, followed by the Notified Body identification number.

CE 0497

30/05/2002

 Prima emissione
 First issue

29/05/2017

 Ultima emissione
 Latest issue

29/05/2020

 Scadenza
 Expiring

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product




CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com



SGQ N° 032A EMAS N° 016P
SGA N° 032D ISP N° 049E
SCR N° 033F LAB N° 0006
PRD N° 032B FSM N° 0151

Membro dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF, e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/016-1/03

CERTIFICATO UE DI ESAME DEL PROGETTO

CERTIFICATE OF EU DESIGN EXAMINATION

Si certifica che la Società/*we certify that the Company*

MADAS S.r.l.

Via Moratello, 5/6/7 - 37045 SAN PIETRO DI LEGNAGO (VR) - ITALY

esaminata la domanda di Esame UE del Progetto di
Assessed the application for EU Design Examination of

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA A RIARMO MANUALE

NORMALLY CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVE

Tipo/Type: M16/RMO N.C., M16/RM N.C., M16/RMO N.C. EEX, M16/RM N.C. EEX, M16/RM NA/NC, MBA/RMO N.C., MBA/RM N.C., M16/HRM N.C., M16/RMC N.C.

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

PS_{min} 0 barg; PS_{max} 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C; Gr. Fl. 1; Cat. II

ha progettato l'Attrezzatura secondo le disposizioni della Direttiva 2014/68/UE
has designed the Equipment in compliance with the requirements of the 2014/68/EU Directive

CE 0497

27/06/2003

Prima emissione
First issue

29/05/2017

Ultima emissione
Latest issue

29/05/2020

Scadenza
Expiring